ELETTRICISTA DEMO

Elettricista Demo
Via Demo 1 - 06073 Corciano (PG)
Tel. 366 202 5885 · evovolt-demo@evosistemi.com
P.IVA 01234567890

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Art. 7 del DM 22 gennaio 2008, n. 37 · allegato I · n. **DC-2026-001** del 07/11/2026

Il sottoscritto **Nome1 Cognome1**, titolare o legale rappresentante / responsabile tecnico dell'impresa **Elettricista Demo**, operante nel settore impianti elettrici, con sede in **Via Demo 1, 06073 Corciano (PG)**, partita IVA **01234567890**, tel. 366 202 5885,

[X] iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/1995 n. 581) della Camera di commercio di **PG** n. **123456**

[ ] iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985 n. 443) n.

abilitata per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere: [X] a [X] b [ ] c [ ] d [ ] e [ ] f [ ] g

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): **Impianto elettrico · Impianto Demo: Sostituzione del differenziale**. Sostituito l'interruttore differenziale del circuito prese della cucina, che scattava con il forno. Verificata la continuità dei conduttori di protezione e misurata la resistenza di terra. Tutto è risultato conforme.

inteso come: [ ] nuova installazione [ ] trasformazione [ ] ampliamento [X] manutenzione straordinaria [ ] altro

commissionato da: **Nome2 Cognome2**, Via Demo 12 Corciano

installato nei locali siti nel comune di **Corciano**, **Via Demo 12, 06073 Corciano, PG**, di proprietà di Nome2 Cognome2 (impianto «Impianto Demo», fornitura Monofase · 6 kW · POD IT001E12345678)

in edificio adibito a uso: [X] civile [ ] industriale [ ] commercio [ ] altri usi

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da: **Non richiesto (art. 5, comma 2 del DM 37/08): impianto sotto i limiti dimensionali.**;
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: **CEI 64-8, CEI 64-8/7-712, CEI 82-25, CEI 64-8/7-722**;
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge (verbale delle misure in allegato).

Allegati obbligatori:

- [ ] progetto ai sensi dell'art. 5 (quando previsto);
- [X] relazione con tipologie dei materiali utilizzati (pagina seguente);
- [ ] schema di impianto realizzato;
- [ ] riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;
- [ ] copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Declina

Elettricista Demo
Via Demo 1 - 06073 Corciano (PG)
Tel. 366 202 5885 · evovolt-demo@evosistemi.com
P.IVA 01234567890

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

DATA

07/11/2026

IL DICHIARANTE (TIMBRO E FIRMA)

Elettricista Demo

IL RESPONSABILE TECNICO (TIMBRO E FIRMA)

Nome1 Cognome1

Avvertenze (DM 37/08): il committente è tenuto ad affidare i lavori a imprese abilitate (art. 8); la copia della dichiarazione va depositata, nei casi previsti, allo sportello unico per l'edilizia del comune entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (art. 11) · per questa dichiarazione: entro il 07/12/2026; la dichiarazione va conservata e consegnata in caso di trasferimento dell'immobile (art. 13).

ELETTRICISTA DEMO

Elettricista Demo
Via Demo 1 - 06073 Corciano (PG)
Tel. 366 202 5885 · evovolt-demo@evosistemi.com
P.IVA 01234567890

RELAZIONE CON LA TIPOLOGIA DEI MATERIALI UTILIZZATI

Allegato alla dichiarazione di conformità n. DC-2026-001 del 07/11/2026

Impianto: **Impianto elettrico · Impianto Demo: Sostituzione del differenziale** · Via Demo 12, 06073 Corciano, PG, Corciano

MATERIALE O COMPONENTE	MARCA	MODELLO	QUANTITÀ
Interruttore differenziale 2P 25 A 30 mA tipo A	Marca Demo	MD-25A	1 pz
Cavo N07V-K 2,5 mmq	Marca Demo	—	6 m

I componenti sono marcati CE o conformi alle norme tecniche applicabili (legge 186/68) e adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6 del DM 37/08).

ELETTRICISTA DEMO

Elettricista Demo
Via Demo 1 - 06073 Corciano (PG)
Tel. 366 202 5885 · evovolt-demo@evosistemi.com
P.IVA 01234567890

VERIFICHE E MISURE

Allegato alla dichiarazione di conformità n. DC-2026-001 · intervento del 06/11/2026

GRANDEZZA	VALORE	ESITO
Continuità dei conduttori di protezione	0,30 Ω · prese cucina, quadro	Conforme
Resistenza dell'impianto di terra	12,4 Ω · voltamperometrico	Conforme
Resistenza di isolamento	250 MΩ a 500 V	Conforme
Differenziale prese cucina (tipo A)	In 25 A · Idn 30 mA · tempo 22 ms · corrente 21 mA	Conforme
Tensione	231 V	
Esito complessivo	**Conforme** · strumento: Tester impianti Demo, matricola 001, taratura 03/2026	